



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU**


ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork

tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02

e-mail: sekretariat.psse.kluczbork@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-kluczbork>

HK.90820.4.4.2024.AW-Ś



Zgodnie z § 21.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdań z badań nr 185/W/Z, 188/W/Z, 189/W/Z, 190/W/Z z dnia 19.03.2024 r. oraz 25.03.2024 r., próbek wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 19.03.2024 r. z wodociągu sieciowego WOŁCZYN ujęcie Brzezinki (Brzezinki SUW, Wołczyn ul. Traugutta 1 ZWiK, DPS Gieraltce, Szum 27), w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, zgodnie z harmonogramem na 2024r., o którym mowa w § 6 punkt 4 ww. rozporządzenia,

**stwierdza przydatność wody do spożycia
z wodociągu sieciowego WOŁCZYN (ujęcie Brzezinki)**

w zakresie oznaczonych parametrów: *przewodność właściwa, odczyn pH, mętność, barwa, zapach, smak, azotany, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22⁰C po 72 godzinach inkubacji.*

Ocena dotyczy próbek pobranych w dniu 19.03.2024 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymuje:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Traugutta 1, 46-250 Wołczyn
2. Burmistrz Miasta Wołczyna
3. aa.