

Legenda:

- – ściany projektowane gr. 30, 25, 12cm
- – do zamurowania

Dw1 – drzwi wewnętrzne pełne 100/200cm
Dw2 – drzwi wewnętrzne pełne 90/200cm
Dw2s – drzwi wewnętrzne pełne 90/200cm otwory w dolnym pasie o pow. 400cm2
Dw3 – drzwi wewnętrzne pełne 90/200cm otwory w dolnym pasie o pow. 400cm2
Dw4 – drzwi wewnętrzne przeszklone 80/200cm mata szyba otwory w dolnym pasie o pow. 400cm2
Dw5 – drzwi wewnętrzne pełne 75/110cm wysokość od poziomu posadzki 10cm
Dw6 – drzwi wewnętrzne przeszklone dwuskrzydłowe 90/200cm duża szyba
Dw7 – drzwi wewnętrzne przeszklone dwuskrzydłowe 90/200cm duża szyba
Dz1 – drzwi zewnętrzne przeszklone 100/200cm
Dz2 – drzwi zewnętrzne przeszklone 100/200cm
Dz3 – drzwi zewnętrzne ewakuacyjne dwuskrzydłowe przeszklone duża szyba 150/200cm
Dzw – drzwi zewnętrzne przeszklone 90/200cm z pliwęglanu

O1 – okno pcv rozwierno–uchylne 235/160cm
O2 – okno pcv rozwierno–uchylne 210/160cm
O3 – okno pcv naświetle 200/160cm
O4 – okno pcv naświetle 120/160cm
Sz – ściana zewnętrzna
– tynk cem–wap. kl. III
– bloczek z cegły szczelinowej gr. 30cm
– styropian FS20 gr. 20cm
– siatka pcv
– wyprawa tynkarska
Sw – ściana wewnętrzna
– tynk cem–wap. kl. III
– bloczek z cegły szczelinowej gr. 25cm
– tynk cem–wap. kl. III
Szw – ściana zewnętrzna pom. wózków
– konstrukcja stalowa ocynkowana z kształtowników stalowych ocynkowanym
– płyty z poliwęglanu w kolorze mlecznym RAL 1013
Sw1 – ściana wewnętrzna działowa
– tynk cem–wap. kl. III
– bloczek z cegły szczelinowej gr. 12cm
– tynk cem–wap. kl. III

– wentylacja wywiewna grawitacyjna
WM – wentylacja wywiewna mechaniczna V=100m3/h sprzężona z włącznikem oświetlenia z opóźnieniem 3 min.
– proj. przewód wentylacji wywiewnej ocieplany z blachy kwasoodpornej ø200/150 wyprowadzony ponad dach budynku zabudowany płytami G–K
– proj. przewody wentylacji wywiewnej z kształtek betonowych 14/14cm systemowe

Uwagi:

Dw1-Dw7 – szerokość otworów drzwiowych podano w świetle ościeży
O1-O4 – szerokość otworów okiennych podano w świetle otworów w ścianach

Bilans powierzchni:

Bilans powierzchni

Przyziemie

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. NETTO	POW. UŻYTK.
0.01	Przedsionek	płyt. cer.	6.4	6.4
0.02	Hall wewnętrzny	płyt. cer.	8.9	8.9
0.03	Pom. biurowe	płyt. cer.	14	14
0.04	WC ogólnodostępne	płyt. cer.	4.3	4.3
0.05	Pom. socjalne	płyt. cer.	9.5	9.5
0.06	Hall wewnętrzny	płyt. cer.	20	20
0.07	Pom. sanitariatów	płyt. cer.	24.9	24.9
0.08	WC personelu	płyt. cer.	3.5	3.5
0.09	Pom. mopów	płyt. cer.	4.3	4.3
0.10	Pom. techniczne	płyt. cer.	1	1
0.11	Sala zabaw	p.c.v.	58.9	58.9
0.12	Sala wypoczynku	p.c.v.	71.3	71.3
	OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI		227,0	227,0
	KUBATURA		681.0	

Bilans powierzchni:

1. Część budynku objęta przebudową istn. pom. przedszkola - 90,40 m2
2. Rozbudowa przedszkola 136,60 m2

Ogółem pow. użytkowa pom. żłobka - 227,00m2

Powierzchnia użytkowa przed przebudową 1202,3 m2
Powierzchnia użytkowa po przebudowie 1338,90 m2

Kubatura przed przebudową 6992,7 m2
Kubatura po przebudowie 7364,2 m2

"BUJP" LESZEK FIONCEK tel. 662 892 487

"BUJP" BIURO USŁUG INWESTYCYJNO–PROJEKTOWYCH Leszek Fioncek WOŁCZYN UL. MŁYŃSKA 2B TEL. 662 892 487

Rozbudowa przedszkola

luty 2018

INWESTOR: Gmina Wołczyn

ADRES LOKALIZACJI: Wołczyn ul. Sienkiewicza 1 działka nr 310/1 am. 3

Projektant: mgr inż. Andrzej Rożałowski upr. bud. nr 42/68

Podpis:

Sprawdzający mgr inż. arch. Ryszard Adamowicz upr. nr UAN-VIII-7342/166/93

Podpis:

Nr rys. 1K

Rysunek: Konstrukcja

SKALA 1:50