

LEGENDA:

powrót c.o. ————————
zasilenie c.o. ————————
Pco – pion central. ogrzewania
- instal. z rur i kształtek ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanej
- połączenia rur i kształtek poprzez połączenia zaprasowywane
- przejścia przez stropy i ściany w izolacji termicznej o grubości minimum 13 mm
- rurociągi prowadzić przy posadzce pomieszczeń ze spadkiem w kierunku pionów
- odpowietrzenie instalacji na grzejnikach płytowych (spadki grzejników płytowych przeciwne do kierunku odpowietrzenia – tył grzejnika z odpowietrzeniem wyżej niż przyłącze do grzejnika)

grzejnik stalowy płytowy dolnozasilany z wkładką zaworową termostatyczną z nastawą wstępną
- minimalna wysokość grzejnika od posadzki 10 cm
- grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne wandalodporne z zabezpieczeniem przed demontażem (w pom. z obudową grzejnika głowica termostatyczna z wyniesionym czujnikiem
- podłaczenie grzejników z rurociągiem porzez zestawy przyłączeniowe do grzejników
- grzejniki w pom. dla dzieci obudować obudowami z otworami wentylacyjnymi (licznymi) z boku oraz od góry do cyrkulacji powietrza wokół grzejnika

UWAGA:
- montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta
- po wykonaniu instalacji należy ją wyregulować

Biuro Projektowe A. Rozwadowski ul. Młyńska 8 63-600 Kępno	GALERIA	Str nr	24
		Rys. nr	S4
Obiekt: termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5. Adres: Wołczyn ul. Sienkiewicza 5.		Data:	08.2016
Inwestor: Gmina Wołczyn Adres: Wołczyn ul. Dworcowa 1.		Skala:	1:50
Rzut piętra – instal. central. ogrzewania.		Stadium	P.B.
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant sanitarna	inż. Sławomir Rabiega	4/1/7131-2/84/2001	