

LISTA SCHEMATU

1 – kocioł gazowy kondensacyjny do zasysania powietrza z zewnątrz [redacted] o mocy znamionowej 56 kW z palnikiem gazowym modulowanym, z wymiennikiem ze stali nierdzewnej z efektem samoczyszczenia
2 – regulator kotła i obiegów grzewczych (2 obiegi), pogodowy [redacted]
3 – grupa zabezpieczająca z zaworem bezpieczeństwa c.o. 3/4", 3 bar, z manometrem i odpowietrznikiem
4 – zestaw mieszająco–pompowy (rozdzielacz obiegów grzewczych [redacted]) DN32 mm z zaworem 3–drogowym z siłownikiem i zestawem uzupełniającym pompą obiegową [redacted] 25/7,5, z izolacją i osprzętem
5 – zestaw mieszająco–pompowy (rozdzielacz obiegów grzewczych [redacted]) DN25 mm z zaworem 3–drogowym z siłownikiem i zestawem uzupełniającym pompą obiegową [redacted] 25/6, z izolacją i osprzętem
6 – naczynie wzbiorcze przeponowe [redacted] złaczem samoodcinającym SU R1"
7 – separator zanieczyszczeń mosiężny o poł. gwintowych [redacted] D 6/4"
8 – j.w. lecz z wkładem magnetycznym [redacted] D 6/4" M
9 – manometr z kurkiem manometrycznym (przy naczyniu wzbiorczym średnica manometru min. 10 cm)
10 – zawór spustowy ze złaczką do węża
11 – kurek kulowy pełnoprzelotowy z dławikiemm PN25; DN 15 mm
12 – j.w. lecz DN 20 mm
13 – j.w. lecz DN 40 mm
14 – zawór antyskażeniowy typ CA DN 15 mm
15 – wodomierz [redacted],6 DN 15 mm R100 (wg MID) z półsrubunkami
16 – wężyk w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2" x 1/2"
17 – stacja zmiękczania wody kompakt ze sterowniem objętościowym [redacted]
18 – kurek kulowy gazowy DN 25 mm
19 – filtr do gazu DN25 mm
20 – moduł alarmowy [redacted]
21 – głowica detekcyjna [redacted]
22 – zawór klapowy pełonprzelotowy [redacted] DN 32 mm
23 – sygnalizator optyczno–akustyczny SL
24 – szafka gazowa natynkowa [redacted] (szer x wys x gł= 60x41x25 cm)

tze – czujnik temp zewnętrznej
tza – przylgowy czujnik zasilania

LEGENDA:

RW – rur wzbiorcza
powrót c.o.
zasilenie c.o.
woda zimna
gaz
przewody automat.

– instalacja central. ogrzewania z rur i kształtek ze stali węglowej zewnętrznie ocykowanej łączonych poprzez połączenia zaprasowywane
– instalacja wodociągowa z rur i kształtek z polipropylenu typoszereg PN16

UWAGA:
– montaż materiałów i urządzeń zgodnie z DTR producenta

Biuro Projektowe A. Rozwadowski ul. Młyńska 8 63–600 Kępno	GALERIA		Str nr 30 Rys. nr S10
Obiekt: termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5. Adres: Wołczyn ul. Sienkiewicza 5. Inwestor: Gmina Wołczyn Adres: Wołczyn ul. Dworcowa 1.			Data: 08.2016 Skala:
Schemat technologiczny kotłowni gazowej.			Stadium P.B.
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant sanitarna	inż. Sławomir Rabiega	4/1/7131–2/84/2001	