


Złączki do kart:
typ C – 10 szt.
typ B – 4 szt.

Moduł bazowy sterownika PCD3.M3330 Magistrala rozszerzenia PCD3.C100 Magistrala rozszerzenia PCD3.C100 Magistrala rozszerzenia PCD3.C100 Magistrala rozszerzenia PCD3.C100



RS485

Terminal tekstowy operatorski typ VT060
prod. ESA umieszczony na elewacji rozdzielni

Zakład Usługowo-Handlowy

"REM Kępno" Sp. z o. o.

63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4
tel. (0-62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11

Obiekt: Adres:	Rozbudowa SUW w Krzywiczynach działka nr 81/2		
Inwestor: Adres:	Urząd Miejski w Wołczynie 46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1		
Nazwa rysunku:	Konfiguracja sterownika PLC		
Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Specjalność: Inst. elektr.	Podpis:
Nr upr.:	1208/83		
Opracował:	Jacek Piech		Podpis:
Branża:	Elektryczna	Skala:	—
Data:	10.08.2007 r.	Nr rys.:	E-1.11