



Uwaga:  
Do uziomu otokowego należy podłączyć szynę PE  
złącza kablowego Zk i rozdzielni R–G, główną  
szynę wyrównawczą hali filtrów oraz rynnę  
budynku SUW.

- Oznaczenia:
1. Uziom otokowy PFe/Zn 40x3 mm.
  2. Zwód poziomy niski DFe/Zn ø8mm.
  3. Przewód odprowadzający DFe/Zn ø8mm.
  4. ZK1÷ZK4 – złącza kontrolne.
  5. Przewód uziemiający PFe/Zn 25x4 mm.

<b>Zakład Usługowo-Handlowy</b> <b>"REM Kępno" Sp. z o. o.</b> 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4 tel. (0-62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11			
Obiekt:	Rozbudowa SUW w Krzywiczynach		
Adres:	działka nr 81/2		
Inwestor:	Urząd Miejski w Wołczynie		
Adres:	46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1		
Nazwa rysunku:	<b>Schemat instalacji odgromowej</b>		
Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Specjalność: inst. elektr.	Podpis:
Nr upr.:	1208/83		
Opracował:	Jacek Plech		Podpis:
Brancha:	Elektryczna	Skala:	—
Data:	10.08.2007 r.	Nr rys.:	E-5