


Kabel	Zacisk	1XPO1			Zacisk	Kabel
		Listwa lub aparat		Listwa lub aparat		
b	8	2XP01	1	Kb	34	
	1.14	18Q	2	Kb	31	
b	9	2XP01	3	K1	A1	
b	1	2XP01	4	K1	13	
b	5	2XP01	5	18K	53	
b	6	2XP01	6	18K	54	
b	4	2XP01	7	K01.1	11	c2
b	7	2XP01	8	K01.1	14	c2
			9	18K	A1	
	74	18K	10	XS	36	c2
	22	K1	11	XS	37	c2
b	2	2XP01	12	XS	38	c2
b	3	2XP01	13	1XM2	14	
	21	K1	14			
	A2	18K	15	zacisk N		
b	13	2XP01	16			
b	11	2XP01	17	18K	84	
b	12	2XP01	18	K1	32	

[illegible]

Kabel	Zacisk	2XPO1			Zacisk	Kabel
		Listwa lub aparat		Listwa lub aparat		
b	4	1XP01	1	S4	8	
b	12	1XP01	2	S4	3	
b	13	1XP01	3	S4	4	
b	7	1XP01	4	S4	7	
b	5	1XP01	5	S3	13	
b	6	1XP01	6	S3	14	
b	8	1XP01	7	S3Q	22	
b	1	1XP01	8	Ft(silnik P01)	1	
b	3	1XP01	9	Ft(silnik P01)	2	
			10			
b	17	1XP01	11	H1	1	
b	18	1XP01	12	H2	1	
b	16	1XP01	13	H2	2	

Aparat	Oznaczenia		H1		S3		S3Q		H2		S4																	
	Typ lub nr schematu połączeń zewnętrznych		M22-DL-G-X1				M22-DL-R-X0				ŁK15-2.829																	
	Nr zacisku		1	2	13	14	21	22	1	2	1	2	3	4	5	6	7	8										
połączenia	Mostki, złącza uzimienia																											
	dokąd	Nr zacisku	11		5	6		7	12	13			2	3			4	1										
		Oznaczenie listwy lub aparatu	2XP01																									
		Typ przewodu	DY 1,5																									

Data	05.2007	<div></div> <div>BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE <i>Biruta Kłopacka i Lech Dziwisz</i></div> <div>15-668 Białystok, ul. Upańska 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866 NIP 542 10 12 718 Regon 050026785</div>	Inwestor:	Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1; 46–250 Wołczyn	Umowa nr:	Nr rysunku: E-33	
Projektował	mgr inż. R. Nowosad		Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W WOŁCZYNI – PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BRANŻA ELEKTRYCZNA	Nr projektu:		—
Sprawił	mgr inż. D. Nowosad		Nazwa rysunku:	Schemat montażowy sterowania napędem pompy PO1	Podziałka:		Arkusz: 1