czujnik i przetwornik – 16F2
typ: sonda ultradźwiękowa z przetwornikiem
ilości ścieków
zakres pomiarowy: 50...250 l/s
wyjście: 4..20 mA, wyjście cyfrowe impulsowe,
wyjście cyfrowe alarmowe





Zwężka pomiarowa Parshalla P3







stacja operatorska

KORYTO POMIAROWE

Budynek J, szafa S2

Budynek socjalny, szafa S1

Data	05.2007	BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE *Biruta Klepacka i Lech Dzienis* 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866 NIP 542 10 12 718 Regon 050026785	Inwestor: UG Wołczyn	Umowa	Nr rysunku: 13
Projektował	mgr inż. R. Wawrzkiewicz		Obiekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie projekt branży AKPiA	Nr projektu: AT–01/05/2007	
			Nazwa rysunku: Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych na zwężce Parshalla	Podziałka:	