czujnik z przetwornikiem – 17L8
typ: sonda ultradźwiękowa z wyświetlaczem lokalnym
zakres pomiarowy: 0..8m
wyjście: 4..20 mA



Zbiornik wyrównawczy



Budynek J, szafa S2



Budynek socjalny, szafa S1



Data	05.2007	BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE *Biruta Klepacka i Lech Dzienis* 15-668 Białystok, ul. Upalna 2/2, tel./fax.: (0*85) 66 15 866 NIP 542 10 12 718 Regon 050026785	Inwestor: UG Wołczyn	Umowa	Nr rysunku: 14
Projektował	mgr inż. R. Wawrzkiewicz		Obiekt: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Wołczynie projekt branży AKPiA	Nr projektu: AT–01/05/2007	
			Nazwa rysunku: Ultradźwiękowy pomiar poziomu ścieków oczyszczonych zbiornik F1 – stacja S2	Podziałka:	