



ZG1



OZNACZENIA

- ===== Oprawa świetłówkowa TCW215/2x36W IP 65
- ⊗ FWC120/1xPL-C/2P18W/IP54

UWAGI:

- 1.Oprawy świetłówkowe mocować na ścianie przy zastosowaniu osprzętu szczelnego
- 2.Instalację wykonać przewodami kabelkowymi. układanymi w korytkach kablowych oraz na uchwytych kablowych
- 3.Przekrój i typ przewodów pokazano na schemacie strukturalnym tablic rozdzielczych
4. W pomieszczeniu wykonać połączenia wyrównawcze bednarką stalową ocynkowaną Fe/Zn 25x4 pomalowaną w zielono-żółte pasy.
- 5.Do szyny wyrównawczej podłączyć zaciski PE, metalowe obudowy urządzeń metalowe rury instalacyjne i konstrukcje metalowe budynku

PROEKO			BIURO PROJEKTOWO–BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU	
Tytuł rys.: PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – obiekt B – parter				
Obiekt:			Skala:	
Budynek B – parter			1:100	
Stadium: Projekt budowlano–wykonawczy			Data:	
Autorzy: /Podpis/	mgr inż. Roman Nowosad		lipiec 2007	
	mgr inż. Danuta Nowosad		Nr rys.:	
			E–51	