

WROTA GARAZOWE - segmentowe

ZEWNĘTRZNA			
		stalowe	
LICZBA PORZĄDKOWA		1	2
TYP ZNORMALIZOWANY		—	—
PRZYJĘTY SYMBOL		WG1	WG2
SCHEMAT			
WYMIAR W CM W ŚWIETLE MURU	Sm	250	300
	Hm	200	350
TYP OŚCIEŻNICY		stalowa	stalowa
OKREŚLENIE SKRZYDEŁ		—	—
PIWNICA		1	—
PARTER		—	1
RAZEM SZTUK STOLARKI		1	1
SPOSÓB WYKONANIA		—	—
UWAGI		nieocieplone	nieocieplone wrota z drzwiami

UWAGA !

1. WROTA GARAZOWE (NP. FIRMY HORMANN) Z PROWADZENIEM "H" Z PODWIESZANYMI PODWYŻSZONYMI PROWADNICAMI - DLA SPRĘŻYN NACIAGOWYCH.
2. PROWADZENIE WROT JAK NAJBLIŻEJ STROPU.
3. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEŻY POBRAC WYMIARY Z NATURY

PROEKO		BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE W BIAŁYMSTOKU	
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCZYNIE			
OBIEKT : BUDYNEK STACJI MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW		STOLARKA DRZWIOWA	10
ADRES : WOLCZYN, POW. KLUCZBORSKI, WOJ. OPOLSKIE, DZ.NR 319, 320, 321			
INWESTOR: GMINA WOLCZYN, UL. DWORCOWA 1 46-250 WOLCZYN			07.2007
AUTOR : mgr inż. arch. Zuzanna Bujnowska Bł 26/01			
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Katarzyna Chyży Bł 78/98			