PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail:psse.kluczbork@pis.gov.pl http://www.pssekluczbork.pis.gov.pl

Kluczbork, 29.12.2017 r.

HK.43260.9.14.2017.JZ

ZYNIE
05. 01. 2018
107

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIĄGU SIECIOWEGO KRZYWICZYNY
za II półrocze 2017 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Krzywiczyny, Komorzno, Bruny)

Działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1621),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.),
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

po dokonaniu analizy sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, informuje, że woda z **wodociągu sieciowego w Krzywiczynach,**

w II półroczu 2017 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W II półroczu 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 4 próbki do badań fizykochemicznych i 5 – do badań mikrobiologicznych. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 3 próbki do badań fizykochemicznych i 4 - do badań mikrobiologicznych. Zakres badań obejmował następujące parametry: *mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną, amoniak, żelazo, mangan, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki.*

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego w Krzywiczynach spełniała wymagania określone w cytowanym wyżej rozporządzeniu.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:
1. Burmistrz Wołczyna
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail:psse.kluczbork@pis.gov.pl http://www.pssekluczbork.pis.gov.pl

Kluczbork, 29.12.2017 r.

HK.43260.8.12.2017.JZ

URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE
Biuro Obsługi Interesanta
Wpł. Dnia 05. 01. 2018
Ilość zał. ... nr 106
skierow. ... DI

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIĄGU SIECIOWEGO MARKOTÓW za II półrocze 2017 r.

(miejscowości w strefie: Markotów Duży, Markotów Mały)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.),
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, informuje, że w badanym zakresie woda z **wodociągu sieciowego w Markotowie**

w II półroczu 2017 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia prze ludzi.

W ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 2 próbki do badań chemicznych i 4 – do badań mikrobiologicznych. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator pobrał 3 próbki do badań fizykochemicznych i 3 do badań mikrobiologicznych. Zakres badań obejmował następujące parametry: *mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną, amoniak, żelazo, azotany, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli.*

Stężenie azotanów w badanych próbkach nie przekraczało dopuszczalnej normy 50mg/l, osiągało wartości w granicach od 35,66mg/l do 47,5mg/l.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów jakość wody dostarczanej konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego w Markotowie **spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:
1. Burmistrz Wołczyna
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail:psse.kluczbork@pis.gov.pl http://www.pssekluczbork.pis.gov.pl

Kluczbork, 29.12.2017 r.

HK.43260.7.21.2017.JZ

05. 01. 2018
105

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIĄGU SIECIOWEGO WIERZBICA GÓRNA za IV kwartał 2017 r.

(miejscowości w strefie: Wierzbica Górna, Wierzbica Dolna, Świniary Wielkie, Duczów Mały, Duczów Wielki)

Działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm.),
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, informuje, **że jakość wody z wodociągu w Wierzbicy Górnej w IV kwartale 2017 r.**

- **pod względem mikrobiologicznym spełniała wymagania,**
- **pod względem chemicznym nie spełniała wymagań ze względu na ponadnormatywne stężenia manganu.**

W IV kwartale 2017 r. w ramach nadzoru prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 6 próbek do badań fizykochemicznych i 8 – do badań mikrobiologicznych. W ramach wewnętrznej kontroli administrator wodociągu pobrał 3 próbki do badań fizykochemicznych i 3 do badań mikrobiologicznych. Zakres badań obejmował następujące parametry: *mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczna, amoniak, żelazo, azotany, mangan, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki.*

W okresie objętym oceną stężenie manganu w wodzie podawanej do sieci (stacja uzdatniania wody SUW) wahało się w granicach od 60µg/l do 133µg/l. Stężenie manganu w sieci u konsumentów nie przekraczało dopuszczalnych wartości. Maksymalne dopuszczalne stężenie manganu w wodzie wynosi 50µg/l. Ponadnormatywne stężenia manganu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą powodować pogorszenie właściwości organoleptycznych wody.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku administrator wodociągu został zobowiązany do obniżenia poziomu manganu do obowiązujących norm w terminie do 30 marca 2018 r.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kluczborku
mgr Małgorzata Zalderowska

Otrzymują:
1. Burmistrz Wołczyna
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail:psse.kluczbork@pis.gov.pl http://www.pssekluczbork.pis.gov.pl

Kluczbork, 29.12.2017 r.

HK.43260.6.18.2017.JZ

URZĄD ... ZYNIE
Biuro Obsługi Interesanta
Wpł. Dnia 05. 01. 2018
Ilość zał. ... 104
skierow. ... Pl

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIĄGU SIECIOWEGO SZYMONKÓW za okres od kwietnia do grudnia 2017 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Szymonków, Świniary Małe)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1621),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.),
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, informuje, że woda z **wodociągu sieciowego w Szymonkowie,**

w okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W okresie od kwietnia do grudnia 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 8 próbek do badań fizykochemicznych oraz 14 – do badań mikrobiologicznych. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator pobrał 6 próbek do badań fizykochemicznych i 4 - do badań mikrobiologicznych. Zakres badań obejmował następujące parametry: *mętność, barwa, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną, amoniak, azotany, azotyny, twardość ogólną, chlorki, mangan, żelazo, glin siarczany, utlenialność, ołów, kadm, rtęć, chrom, miedź, nikiel arsen, antymon, selen, fluorki, cyjanki, sód, benzen, benzo(a)piren, WWA, sumę pestycydów, wybrane pestycydy, 1,2-dichloroetan, sumę tetrachloroetenu i trichloroetenu, bor, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogólną liczbę mikroorganizmów w temp. 22^{0}C.* Administrator wodociągu wykonał również badania substancji promieniotwórczych w ramach wstępnego monitoringu wody.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda dostarczana konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego w Szymonkowie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:
1. Burmistrz Wołczyna
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU

ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
tel. 77 418 22 57, 77 447 20 03 fax 77 447 20 02
e-mail:psse.kluczbork@pis.gov.pl http://www.pssekluczbork.pis.gov.pl

Kluczbork, 29.12.2017 r.

HK.43260.5.15.2017.JZ

URZĄD MIEJSKI W WOŁCZYNIE
Biuro Prezesa Zarządu
Wpł. Dnia 05. 01. 2018
103

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA STREFY ZAOPATRZENIA WODOCIĄGU SIECIOWEGO WOŁCZYN (ujęcie Brzezinki) za II półrocze 2017 r.

(miejscowości w strefie zaopatrzenia: Wołczyn, Wierzchy, Brynica, Brzezinki, Gierałcice, Ligota Wołczyńska, Rożnów, Skałągi, Szum, Wąsice)

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.),
- § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych próbek wody, pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie, ul. Traugutta 1, informuje, że jakość wody z **wodociągu w Wołczynie (ujęcie Brzezinki),**

w II półroczu 2017 r. spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W II półroczu 2017 r. w ramach monitoringu jakości wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku pobrano 9 próbek do badań fizykochemicznych i 9 – do mikrobiologicznych. W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody administrator wodociągu pobrał 8 próbek do badań fizykochemicznych i 8 do badań mikrobiologicznych. Zakres badań obejmował następujące parametry: *mętność, barwę, zapach, smak, odczyn, przewodność elektryczną, amoniak, żelazo, azotany, azotyny, mangan, siarczany, chlorki, arsen, antymon, bor, glin, chrom, miedź, selen, kadm, ołów, rtęć, nikiel, cyjanki, fluorki, 1,2-dichloroetan, trichloroeten, tetrachloroeten, benzen, suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, wybrane pestycydy, suma pestydów WWA, benzo(a)piren, bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli, enterokoki, ogólna liczba mikroorganizmów w temp.22°C.* Administrator wodociągu wykonał również badania substancji promieniotwórczych w ramach wstępnego monitoringu wody.

Stężenie azotanów występowało w granicach od 25,7mg/l do 46mg/l. Maksymalne dopuszczalne stężenie tego parametru w wodzie wynosi 50mg/l.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów jakość wody dostarczanej konsumentom zamieszkałym w strefie zaopatrzenia wodociągu sieciowego w Wołczynie (ujęcie Brzezinki) **spełniała wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku
mgr Małgorzata Zabierowska

Otrzymują:
1. Burmistrz Wołczyna
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 46-250 Wołczyn, ul. Traugutta 1
3. aa.