



PRZEKRÓJ A-A



PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA Pd8.1

m. Wołczyn, działka nr 217/6

OZNACZENIA:

Elementy pompowni:

- ① - pompa z oprzyrządowaniem do montażu stacjonarnego - kpl. 1
- ② - zawór zwrotny kulowy DN 50- szt. 1
- ③ - zawór odcinający kulowy DN 50 - szt. 1
- ④ - kolano stal nierdzewna DN 50 (60,3x2) - szt. 1
- ⑤ a÷b - króciec dwukołnierzowy stal nierdzewna DN 50 (60,3x2) - szt. 2
- ⑥ - żelbetowy zbiornik pompowni Ø1000mm z płytą przykrywającą kl. D do 400 kN wraz z drabinką eksploatacyjną - kpl.1
- ⑦ - króciec Ø100 mm do wprowadzenia kabli zasilania i sterowania - szt. 1
- ⑧ a÷b - króćce do podłączenia instalacji grawitacyjnej wentylacji pompowni
- ⑨ - zwężka niesymetryczna stal nierdzewna - 1 szt.

■ PARAMETRY PRACY POMPY – szt. 1
 wydajność $Q=1,5-2,0$ l/s
 wysokość podnoszenia $H=17,0-14,0$ m
 nominalna moc silnika pompy $P_N=1,0-1,5$ kW

<div> biuro projektowe</div> <div>ul. Cygana 4/213 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19</div>	Nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE OSIEDLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W REJONIE ULICY POZNAŃSKIEJ W WOŁCZYNIE				
	Lokalizacja: Osiedle Domów Jednorodzinnych, m. Wołczyn Inwestor: Gmina Wołczyn, ul. Dworcowa 1; 46-250 Wołczyn				
Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY					
Przedmiot rysunku: PRZEPOMPOWNIA PRZYDOMOWA Pd8.1	Wykonawcy	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
	Projektował:	MIROSLAW BRZEZIŃSKI	352/94/OP	sanitarna	
	Opracował:	mgr inż. MAREK KLYK	---	sanitarna	
	Sprawdził:	mgr inż. ROMUALD MACIANTOWICZ	206/94/OP	sanitarna	
	Data opracowania:	Skala:		Nr rysunku:	
	czerwiec 2016r.		1:25	4.1	