



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o.  
Oddział w Zabrzu  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze

#### Zakład w Opolu

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole  
**Rejon Dystrybucji Gazu w Kluczborku**  
ul. Gazowa 1, 46-200 Kluczbork  
tel. 77 451 29 00, faks 77 418 13 92  
RG.Kluczbork@zabrze.psgaz.pl

**Miejska Gminna Biblioteka w Wołczynie**  
ul. Sienkiewicza 5  
46-250 Wołczyn

Nasz znak: W252/0000013175/00001/2016/00000

Kluczbork, 01.08.2016

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m<sup>3</sup>/h/  
gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m<sup>3</sup>/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.07.2016 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):  
BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, adres: Wołczyn, ul. Sienkiewicza 5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:  
OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

| Urządzenie      | Moc urządzenia<br>[kW] | Liczba urządzeń<br>[szt.] | Moc urządzeń<br>[kW] |
|-----------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| Kocioł od 30 kW | 85,00                  | 1                         | 85,00                |
| Łączna moc [kW] |                        |                           | 85,00                |

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
  - 5.1. Moc przyłączeniowa 9,0 [m<sup>3</sup>/h];
  - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 10000.00 [m<sup>3</sup>/rok].
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
  - 6.1. Gazociąg niskiego ciśnienia.
  - 6.2. Materiał: STAL, DN 80 [mm]
  - 6.3. Lokalizacja: Wołczyn Sienkiewicza
  - 6.4. Istniejące przyłącze o średnicy: 40mm, STAL, Woł Sienkiewicza 5
7. Ciśnienie paliwa gazowego:
  - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,75 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
  - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1.6 [kPa], maksymalne 2.5 [kPa]