



- UWAGA:
- W związku z planowanym dociepleniem ścian zewnętrznych budynku, należy:
 - zdemontować przewody instalacji odgromowej na ścianach bocznych budynku
 - po wykonaniu docieplenia ułożyć nowe przewody odprowadzające z drutu ocynkowanego 8mm na ścianach bocznych budynku i połączyć je z instalacją na dachu
 - wykonać uziomy prętowe i połączyć je z istniejącą instalacją podziemną
 - ułożyć bednarkę ocynkowaną 30x4mm na ścianach od uziomów prętowych do złączy kontrolnych na wysokości 130cm i połączyć z przewodami odprowadzającymi

PROJEKT WYKONAWCZY

BIURO PROJEKTOWE Andrzej Rozwadowski	<div>63–600 KĘPNO UL. MŁYŃSKA 8 tel. 698 648 157</div>	Str. nr	INSTALACJA ODGROMOWA			Stadium
		4				Proj.wykonawczy
INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul.Sienkiewicza 5 ADRES INWESTYCJI: 46–250 Wołczyn ul. Sienkiewicza 5 INWESTOR: Gmina Wołczyn 46–250 Wołczyn ul. Dworcowa 1	Skala: 1:100 Data: 08.2016 Branża: elektryczna	Rys. nr	Funkcja	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	
		2	Projektant	mgr inż. Andrzej Cichosz	UAN– 8386/49/90	