

LEGENDA:

DN – srednica nominalna
RO – rura ochronna
K – kocioł gazowy kondensacyjny z zasysaniem powietrza z zewnątrz o mocy znamionowej 56 kW
– instal. gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu do gazu
– instal. zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować na żółty kolor
– mocowanie przewodów uchwytami metalowymi z wkładkami tłumiącymi

UWAGA:
– montaż materiałów i urządzeń zgodnie z instrukacjmi, DTR producenta

Biuro Projektowe A. Rozwadowski ul. Młyńska 8 63-600 Kępno	GALERIA		Str nr 29 Rys. nr S9
Obiekt: termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Wołczynie przy ul. Sienkiewicza 5. Adres: Wołczyn ul. Sienkiewicza 5. Inwestor: Gmina Wołczyn Adres: Wołczyn ul. Dworcowa 1.			Data: 08.2016 Skala: 1:50
Aksonometria instalacji gazowej na gaz ziemny E.			Stadium P.B.
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant sanitarna	inż. Sławomir Rabiega	4/1/7131-2/84/2001	