

OPIS P. POŻ

1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Przedmiotowy obiekt jest kompleksem budynków dwu i jednokondygnacyjnych z częściowym podpiwniczeniem. Max. wys. kondygnacji 8,09m.n.p.t. Powierzchnia 291,46m².

2. Odległość od obiektów sąsiadujących.

Budynek połączony jest z budynkiem o funkcji mieszkalnej. W odległości 4,5m zlokalizowany jest sklep spożywczy.

3. Parametry pożarowe występujących substancji palnych.

Nie dotyczy.

4. Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego

Budynek o gęstości obciążenia ogniowego < 500 MJ/m

5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób przebywających na terenie inwestycji.

Budynek ZLI, ZLIV. Mieszkańcy 8 osób; użytkownicy okolicznościowi 80osób.

6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:

Nie dotyczy.

7. Podział obiektu na strefy pożarowe:

Budynek stanowi odrębną strefę pożarową.

8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych:

Klasa D odporności ogniowej z elementów NRO

9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

Długość przejść ewakuacyjnych w budynku < 30m.

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej:

Należy zainstalować instalację odgromową i przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie:

Nie projektuje się.

12. Wyposażenie w gaśnice:

Gaśnice proszkowe ABC w ilości min. 3szt. o wadze min. 2 kg.

13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Z istniejącego hydrantu zewnętrznego

14. Drogi pożarowe:

Dojazd z drogi gminnej.