

## 6. Uwagi końcowe

- roboty związane z budową sieci napowietrznej należy wykonać zgodnie z normami PN-E-05100-1:1998 i N SEP-E 003, natomiast związane z układaniem kabli zgodnie z normą N SEP-E 004.
- przy wykonywaniu prac budowlanych objętych niniejszym opracowaniem, należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, względnie certyfikaty zgodności z PN lub aprobaty techniczne.
- konieczne wyłączenia linii związane z budową urządzeń energetycznych należy zamawiać z odpowiednim wyprzedzeniem w RD Namysłów.
- zakończone prace budowlane sieci oświetleniowej zgłosić do odbioru końcowego i podłączenia w RD Namysłów.
- nowo wybudowane urządzenia wymagają inwentaryzacji geodezyjnej zatwierdzonej przez Wydział Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Kluczborku.

