



- Uwaga:
- Do szyny wyrównawczej połączyć szynę PE rozdzielni R-G oraz wszystkie elementy metalowe urządzeń technologicznych, instalacyjnych i budowlanych.
 - Połączenia kolnierzone rurociągów stalowych oraz urządzeń technologicznych muszą być boczniakowane.

Uziom otokowy budynku
PFe/Zn 40x3mm

PFe/Zn 25x4mm

Szyba wyrównawcza
PFe/Zn 25x4mm

Zakład Usługowo-Handlowy "REM Kępno" Sp. z o. o. 63-645 Łęka Opatowska, ul. Brukowa 4 tel. (0-62) 78 290 10, fax. (0-62) 78 290 11			
Obiekt:	Rozbudowa SUW w Krzywiczynach		
Adres:	działka nr 81/2		
Inwestor:	Urząd Miejski w Wołczynie		
Adres:	46-250 Wołczyn, ul. Dworcowa 1		
Nazwa rysunku:	Schemat instalacji elektrycznych		
Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Specjalność:	Inst. elektr.
Nr upr.:	1208/83		
Opracował:	Jacek Plech		
Branża:	Elektryczna	Skala:	—
Data:	10.08.2007 r.	Nr rys.:	E-3