



iglica odgromowa

na dachu instalacja wykonana drutem ocynkowanym 8mm na wspornikach klejonych połączona zwodami pionowymi z drutu ocynk.8mm poprzez złącza kontrolne z uziomem otokowym

na kominach instalacja niska na uchwytych dystansowych

łączyć do instalacji odgromowej wystające nad dach obróbki metalowe kominki wentylacyjne itp

RZUT DACHU

Biurowie projektowe
63-600 Kępno
ul. Młyńska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157



INWESTYCJA: Termomodernizacja budynku Wołczyńskiego Ośrodka Kultury

INWESTOR: Wołczyński Ośrodek Kultury, 46-250 Wołczyn ul. Opolska 2

LOKALIZACJA INW.: 46-250 Wołczyn ul. Opolska 2

INSTALACJE ODGROMOWE			Data: Wrzesień 2019
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: 1:100
Projektant Instalacje Elektryczne	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		Rys. nr 9