



0.01	HOL 1
0.02	POM.BIUROWE
0.03	HOL 2
0.04	WC
0.05	WC
0.06	SALA WIDOWISKOWA
0.07	SCENA
0.08	REKWIZYTORNIA
0.09	GARDEROBA 2
0.10	GARDEROBA 1
0.11	WC
0.12	KORYTARZ
0.13	FOYER
0.14	PRZEDSIÓNEK
0.15	MAGAZYN
0.17	POM.POMOCNICZE
0.18	RESTAURACJA
0.19	POM.PORZĄDKOWE
0.20	WC
0.21	WC
0.22	ZAPLECZE KUCHNI
0.23	POM.TECHNICZNE
0.33	KLATKA SCHODOWA

- A1 Oprawa nasufitowa LED–32W/4000K/IP40 z kloszem mlecznym(60x60cm)
- A2 Oprawa wstropowa LED–32W/4000K/IP40 z kloszem mlecznym(moduł 60x60cm) wymiar dopasowany do istniejącego stropu podwieszanego
- B Oprawa nasufitowa LED–32W/4000K/IP65 z kloszem
- C Oprawa plafonowa LED–12W/4000K/IP44 z kloszem
- D Oprawa nasufitowa LED–41W/4000K/IP40 z kloszem

RZUT PARTERU

<div>Biuro projektowe 63-600 Kępno ul. Młyńska 8 Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157</div> <div></div>			
<b>INWESTYCJA:</b> Termomodernizacja budynku Wolczyńskiego Ośrodka Kultury			
<b>INWESTOR:</b> Wolczyński Ośrodek Kultury, 46-250 Wolczyn ul. Opolska 2			
<b>LOKALIZACJA INW.:</b> 46-250 Wolczyn ul. Opolska 2			
INSTALACJE OŚWIETLENIA			Data: Wrzesień 2019
Funkcja	Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Skala: <b>1:100</b>
Projektant Instalacje Elektryczne	mgr inż. Andrzej Cichosz WKP/0190/POOE/17		Rys. nr <b>6</b>