






- LEGENDA:
- woda —————
- ZA – zawór antyskażeniowy
- Zcz – zawór czepny ze złączką do węzła
- instal. z rur i kształtek z polipropylenu typoszereg PN16
- izolacja w otulinie o grubości 6 mm
- instal. prowadzić w podkładzie betonowym posadzki oraz w bruzdach ściennych
- 1 – ogrzewacz elekt. przepływowy bezciśnieniowy umywalkowy z baterią
- o mocy 3,5 kW/230V, stopień ochrony IP25
- wydajność przy  $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$  = 1,7dm<sup>3</sup>/min
- montaż zgodnie z DTR producenta
- 2 – j.w. lecz o mocy 4,4kW/230V
- wydajność przy  $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$  = 2,1dm<sup>3</sup>/min
- 3 – ogrzewacz elektryczny przepływowy prysznicowy ze słuchawką
- o mocy 5,5kW/230V, stopień ochrony IP25
- wydajność przy  $\Delta T=30^{\circ}\text{C}$  = 2,7dm<sup>3</sup>/min
- montaż zgodnie z DTR producenta

- kanalizacja —————
- Pks – pion kan. sanitarnej
- pion wyprowadzić ponad dach i zakończyć rurą wywiewną o średn. 160 mm
- na pionie czyszczak
- rury w wykopach PVC lite w klasie min. SN4
- rury w wykopach układać na podsypce piaskowej o gr. minimum 10 cm oraz obsypać minimum 10 cm ponad wierzch rury
- pisuar 
- ubikacja 
- umywalka 
- zlewozmywak 

Biuro Projektowe A. Rozwadowski ul. Młyńska 8 63-600 Kępno			Str nr 9
			Rys. nr S2
Obiekt: przebudowa z rozbudową remizy strażackiej OSP Komorzno. Adres: Komorzno dz. nr 29/29.			Data: 11.2017
Inwestor: Gmina Wołczyn Adres: Wołczyn ul. Dworcowa 1, 46-250 Wołczyn			Skala: 1:50
Rzut parteru – instal. wodociągowa i kan. sanitarnej.			Stadium P.B.
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant sanitarna	inż. Sławomir Rabiega	4/1/7131-2/84/2001	