




- UWAGA:**
- Przy zbliżeniach do linii kablowej SN i nN wykopy wykonywać ręcznie pod nadzorem właściciela sieci (linie kablowe SN i nN na czas prac wyłączone i uziemnione obustronnie).
 - Przy skrzyżowaniach z istniejącymi liniami nN i SN należy na istniejących kablach zastosować rury osłonowe dwudzielne (linia nN kolor niebieski, linia SN- kolor czerwony).
 - W miejscu skrzyżowania i zbliżenia z siecią telekomunikacyjną <2mb prace wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Prace poprzędzić wykopami kontrolnymi. W miejscu skrzyżowania sieć zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną min. + 0,5m poza obręb (zawać normatywne odległości).
 - Przed rozpoczęciem prac istniejące kable należy zidentyfikować.
 - Słupy ponumerować wg. wytycznych Inwestora.



Mapa do celów projektowych
Arkusz 1(2)
Miejscowość: Wolczyn
Jednostka ewidencyjna: 100404, 4/Wolczyn-miasto
Obręb ewidencyjny: 1005-Wolczyn
Arkusz nr 3 działka 9403, 1054
Godło mapy zasadniczej: 6.146.21.02.2.44.24.4
Skala mapy: 1:500
Układ współrzędnych: 2000
Układ wysokości: Kronstadt'90
Czynniki granic obszaru, który
był przedmiotem pomiaru:
Służebności gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji nie sprawdzano.
Nr zgł. GSP-PODGRK.6640.2.2017
Mapę opracował:
Dnia:

- Oprawa oświetleniowa (moc LED 60W, moc całkowita 67W, IP66, 3500K) na słupie h=8m
- Linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm² + bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (20 cm pod kablem)
- Linia kablowa nN YAKXS 4x35 mm² w rurze osłonowej DVR fi 75 + bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm (20 cm pod rurą osłonową)
- Granice działek objętych inwestycją

TEMAT PROJEKTU Budowa linii kablowej nn wraz z oświetleniem w m. Wolczyn dz. nr dz. nr 1054, 940/3, 996/1, 924, 1073, 889		DATA 08.2017r.	
INWESTOR Gmina Wolczyn ul. Dworcowa 1, 46- 250 Wolczyn		NR RYSUNKU E1	STRONA
PRZEDMIOT RYS. Projekt zagospodarowania terenu		SKALA 1:500	
PROJEKTANT MGR INŻ. JAN ADARCZYN		UPRAWNIENIA I SPECJALNOŚĆ 105/83/OP	
		PODPIS	